

STROOMSTORING?

ONTDEK IN 7 STAPPEN
DE OORZAAK

Voordat u contact opneemt met Van Bentem Elektrotechniek is het slim om zelf te testen of u een storing in de meterkast heeft.

1



BRANDEN DE LANTAARNPALEN OP STRAAT WEL?

Ja? Dan is het waarschijnlijk een storing in uw domein. **Ga naar stap 2**

Nee? Neem dan contact op met het nationaal storingsnummer gas en stroom voor het melden van een storing: **0800-9009**

2



SCHAKEL ALLE GROEPEN IN DE METERKAST UIT

Gebruik de schakelaars op de groepenkast.
Ga niet met een schroevendraaier de kast openen.

3

SCHAKEL DE AARDLEK-SCHAKELAAR WEER IN

Gelukt? **Ga naar stap 4**. Lukt dit niet? Bel dan direct met: **06 2333 8885**

4



HAAL ALLE STEKKERS UIT DE STOPCONTACTEN

We gaan achterhalen of een elektronisch apparaat de boosdoener is of dat er in uw installatie een storing is.




5



SCHAKEL ÉÉN VOOR ÉÉN DE GROEPEN IN

Als de aardlekschakelaar aan blijft dan wordt de kortsluiting door een apparaat veroorzaakt.


6



SCHAKEL ÉÉN VOOR ÉÉN DE GROEPEN IN

Schakel een groep in en plug elk apparaat (op die groep) weer in het stopcontact

7



SPRINGT DE AARDLEK-SCHAKELAAR UIT?

Dan is dit apparaat de boosdoener van de storing.

TIP:
**LEG EEN GOED WERKENDE
ZAKLAMP IN UW METERKAST.**
De meeste smartphones hebben een flashlight functie maar een back-up zaklamp kan nooit geen kwaad.



BEL 06 2333 8885